

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Каждый вопрос предполагает только один правильный ответ.

№	Вопрос	Варианты ответа
1	Какие требования предъявляются к территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения?	1) спланирована, озеленена, ограждена 2) спланирована, озеленена 3) требования отсутствуют
2	Какие требования предъявляются к павильону водозаборной скважины?	1) закрываются на замок, должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений 2) закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений 3) закрываются на замок, должны быть сухими
3	Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?	1) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола 2) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола 3) герметизация, высота не менее 0,4 метра от уровня пола
4	Последовательность проведения санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?	1) дезинфекция, промывка 2) промывка, дезинфекция, промывка 3) промывка, дезинфекция
5	Средства, используемые при дезинфекции водопроводных сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?	1) Акватабс 2) белизна 3) пищевая сода
6	В течение какого времени необходимо оповещать органы госсаннадзора в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?	1) незамедлительно, в течение 1 часа 2) незамедлительно, в течение 30 минут 3) незамедлительно, в течение 1 суток
7	Должна ли быть водонапорная башня оборудована краном для отбора проб воды?	1) да 2) нет 3) кран может отсутствовать при наличии сливной трубы

8	Через какой промежуток времени должна обеспечиваться циркуляция воды, приводящая к полному ее обмену в резервуарах для хранения питьевой воды?	<ul style="list-style-type: none"> 1) не более 72 часов 2) не более 48 часов 3) не более 60 часов
9	Периодичность проведения плановой санитарной обработки сетей системы централизованного питьевого водоснабжения?	<ul style="list-style-type: none"> 1) не реже 1 раза в год 2) не реже 1 раза в 2 года 3) не реже 1 раза в 3 года
10	Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям?	<ul style="list-style-type: none"> 1) дизентерия, гипертония, псориаз; 2) грипп, ветряная оспа, дизентерия; 3) дизентерия, брюшной тиф, холера.