

## ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

## ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Каждый вопрос предполагает только один правильный ответ.

№	Вопрос	Варианты ответа
1	Понятие инфекционного заболевания	1) заболевания, вызванные проникновением в организм гельминтов; 2) заболевания, которые не передаются от человека к человеку; 3) заболевания, вызванные проникновением в организм человека болезнетворных (патогенных) микроорганизмов
2	Какие заболевания относятся к острым кишечным инфекциям?	1) дизентерия, гипертония, псориаз; 2) грипп, ветряная оспа, дизентерия; 3) дизентерия, брюшной тиф, холера.
3	На каком расстоянии от подземного источника централизованной системы питьевого водоснабжения устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны при использовании незащищенных подземных вод?	1) 30 метров 2) 50 метров 3) 100 метров
4	Где размещают устья водозаборных скважин?	1) в павильонах 2) в колодцах 3) в водонапорных башнях
5	Какие требования предъявляются к оголовку водозаборной скважины?	1) герметизация, высота не менее 0,5 метра от уровня пола 2) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,4 метра от уровня пола 3) герметизация, наличие пробоотборного крана, высота не менее 0,5 метра от уровня пола
6	Последовательность проведения санитарной обработки емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного питьевого водоснабжения?	1) дезинфекция, промывка, механическая очистка 2) механическая очистка, промывка, дезинфекция, промывка 3) промывка, механическая очистка, дезинфекция
7	Средства, используемые при дезинфекции емкостного сооружения (водонапорная башня, резервуар) системы централизованного	1) пищевая сода 2) гипохлорит натрия 3) медный купорос

	питьевого водоснабжения?	
8	В течение какого времени необходимо оповещать население в случае возникновения повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, приводящих к ухудшению качества питьевой воды?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) незамедлительно, в течение 1 часа</li> <li>2) незамедлительно, в течение 30 минут</li> <li>3) незамедлительно, в течение 1 суток</li> </ul>
9	Какие требования предъявляются к смотровым водопроводным колодцам?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) закрываются на замок, должны быть сухими, содержатся в чистоте, без следов загрязнений</li> <li>2) закрываются на замок, содержатся в чистоте, без следов загрязнений</li> <li>3) закрываются на замок, должны быть сухими</li> </ul>
10	Периодичность проведения плановой санитарной обработки сооружений системы централизованного питьевого водоснабжения?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) не реже 1 раза в год</li> <li>2) не реже 1 раза в 2 года</li> <li>3) не реже 1 раза в 3 года</li> </ul>