



Если Вы сомневаетесь, что вода из колодца безопасна для хозяйственно-питьевых целей, можете обратиться в аккредитованную лабораторию Гродненского областного ЦГЭОЗ, (ул. Магистральная, 6-3, тел. 39 09 42) для проведения лабораторных исследований проб воды



Гродненский зональный ЦГЭ




ВЛАДЕЛЬЦУ ШАХТНОГО КОЛОДЦА




2021


Требования к устройству и содержанию ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ


 Оборудовать и содержать шахтный колодец необходимо в соответствии с требованиями Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914:

 место расположения шахтного колодца должно быть удалено на 20 метров от объектов, создающих опасность микробиологического и (или) химического загрязнения грунтовых вод (компостные кучи, складирование навоза, отходов, минеральных удобрений, ядохимикатов и другое);

 рядом с шахтным колодцем оборудуется скамья или иное приспособление для установки ведер либо иных емкостей;

 шахтный колодец оборудуется по периметру оголовком глиняного замка из глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр в целях исключения загрязнения грунтовых вод. Над шахтным колодцем сооружается навес в целях исключения попадания атмосферных осадков;

 шахтный колодец оснащается устройствами для подъема питьевой воды;

 чистка шахтного колодца проводится (организуется) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления. Внеочередная чистка шахтного колодца проводится при получении результатов исследований питьевой воды шахтного колодца о ее несоответствии установленным гигиеническим нормативам;

 после каждой чистки и (или) ремонта шахтного колодца проводится его дезинфекция с использованием разрешенных к применению средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению;

 оценка питьевой воды шахтного колодца на соответствие установленным гигиеническим нормативам осуществляется по окончании работ по чистке и дезинфекции.

